



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 22752

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

INSTALACIJSKA UTIČNICA

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

NOPAL LUX d.o.o. - Srbija

Tip-ovi:
Type:

- 1) Art. 408NI; Art. 402NL; Art. 404NL; Art. 404P
- 2) Art. 461P
- 3) Art. 405NL
- 4) Art. 230 I
- 5) Art. 239 I

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.
204. Vukovarske brigade 39
32000 VUKOVAR

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1) | Napon: | 1,2,4,5) 250V~ 50Hz; 3) 440V~ 50Hz |
| 2) | Struja: | 16A |
| 3) | Stupanj zaštite: | 1,3,4,5) IP20; 2) IP54 |
| 4) | Napomena: | Vijčani priključak
1,2,3) podžbukna izvedba; 4) za kabel; 5) za aparat |
| 5) | Zemlja proizvodnje: | SRBIJA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

18069 / 18.06.2015.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- HRN IEC 60884-1:2007



Valjanost do:
Valid until:

19.06.2018

Datum:
Date:

19.06.2015

Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 18069

Podnositelj zahtjeva: ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.

Naziv proizvoda: INSTALACIJSKA UTIČNICA

Tip proizvoda: 1) Art. 408NI; Art. 402NL; Art. 404NL; Art. 404P
2) Art. 461P
3) Art. 405NL
4) Art. 230 I
5) Art. 239 I

Proizvođač/robna marka: NOPAL LUX d.o.o. - Srbija

Napon: 1,2,4,5) 250V~ 50Hz; 3) 440V~ 50Hz

Struja: 16A

Stupanj zaštite: 1,3,4,5) IP20; 2) IP54

Napomena: Vijčani priključak
1,2,3) podžbukna izvedba; 4) za kabel; 5) za aparat

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- norme: HRN IEC 60884-1:2007

Datum ispitivanja: 18.06.2015.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.