



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22751**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **UTIKAČ**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **NOPAL LUX d.o.o. - Srbija**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: 1) Art. 206NL; Art. 209NI; Art. 204NL; Art. 205NL; Art. 213; Art. 212
Type: 2) Art. 215NL; Art. 216NL; Art. 218
3) Art. 222
4) Art. 2221 I

Podnositelj zahtjeva: **ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.**
Applicant: 204. Vukovarske brigade 39
32000 VUKOVAR

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	1,3,4) 250V~ 50Hz; 2) 440V~ 50Hz
2) Struja:	1,2,3) 16A; 4) 4x2,5A
3) Zaštitna klasa:	1,2,3) I; 4) I/II
4) Stupanj zaštite:	IP20
5) Napomena:	1,2) Vijčani priključak 1,2) Instalacijski utikač; 3) Adapter s 2 utičnice; 4) Adapter s 4 utičnice kl. II
6) Zemlja proizvodnje:	SRBIJA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18068 / 18.06.2015.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- HRN IEC 60884-1:2007

Valjanost do: **19.06.2018**
Valid until:

Datum: **19.06.2015**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person
Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 18068

Podnositelj zahtjeva: ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.
Naziv proizvoda: UTIKAČ
Tip proizvoda: 1) Art. 206NL; Art. 209NI; Art. 204NL; Art. 205NL; Art. 213; Art. 212
2) Art. 215NL; Art. 216NL; Art. 218
3) Art. 222
4) Art. 2221 I
Proizvođač/robna marka: NOPAL LUX d.o.o. - Srbija
Napon: 1,3,4) 250V~ 50Hz; 2) 440V~ 50Hz
Struja: 1,2,3) 16A; 4) 4x2,5A
Zaštitna klasa: 1,2,3) I; 4) I/II
Stupanj zaštite: IP20
Napomena: 1,2) Vijčani priključak
1,2) Instalacijski utikač; 3) Adapter s 2 utičnice;
4) Adapter s 4 utičnice kl. II

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve:

- norme: HRN IEC 60884-1:2007

Datum ispitivanja: 18.06.2015.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.