



Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

SVJEDODŽBA

Stranica 1 od 1
Evid. broj: 51702-3

br. E-2- 23212

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **INSTALACIJSKE KUTIJE, RAZVODNE I MONTAŽNE**

Proizvođač/Trgovačka marka: **NOPAL LUX d.o.o. - Bačka Palanka - Srbija**

Tip-ovi: **1) Prema popisu u prilogu**

Podnositelj zahtjeva: **NOPAL LUX d.o.o.
Branka Bajića 78
21400 Bačka Palanka
Srbija**

Tehnički i drugi podaci:

1)	Karakteristike:	Za električne instalacije, detalji u prilogu
2)	Napon:	400 (500) V~
3)	Temperatura ugradnje:	-15°C do +60°C
4)	Zaštitna klasa:	-
5)	Stupanj zaštite:	Prema prilogu
6)	Zemlja proizvodnje:	SRBIJA

Broj i datum Zapisa o pregledu/ispitivanju: **51702-3 / 12.07.2019.**

NALAZ

Na osnovi izvršenih provjera utvrđuje se da je proizvođač za gore navedeni proizvod ispunio sigurnosne zahtjeve propisane bitnim elementima za električnu opremu namijenjenu za uporabu u određenim naponskim granicama, navedenih u Pravilniku o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 043/2016), Prilog I, primjenjujući pretpostavke o sukladnosti navedenim u harmoniziranim normama:

- EN 60670-1:2005+A1:2013
- EN 60670-22:2006

Rok valjanosti: Dvije godine od datuma izdavanja ili do datuma povlačenja gore navednog Pravilnika i/ili navedenih normi ili ukoliko proizvođač poduzme aktivnosti kojima narušava sigurnosne ciljeve navedene Pravilnikom ili odstupa od pretpostavki o sukladnosti u gore navedenim normama.

Svjedodžba nije zamjena za EU Izjavu o sukladnosti.

Datum izdavanja: **12.07.2019.**



Ovlaštena osoba
Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument se odnosi na pregledanu dokumentaciju i/ili ispitani uzorak.

A.2.2-OB 002 0

PRILOG

SVJEDODŽBI O SIGURNOSTI br. E-2-23212 od 12.07.2019.
ZAPISU O PREGLEDU br. E-2-51702-3 od 12.07.2019.
EU IZJAVI O SUKLADNOSTI od 12.07.2019.

INSTALACIJSKE KUTIJE, RAZVODNE I MONTAŽNE

	Art.	Naziv	Tehnički podaci	Način montaže
1	ART.505/1	RAZVODNA KUTIJA S TRI UVODA	IP 54, 500V~	montaža na zid, stezaljka 2,5mm ²
2	ART.505/2	RAZVODNA KUTIJA S ČETIRI UVODA	IP 54, 500V~	montaža na zid, stezaljka 2,5mm ²
3	ART.510	RAZVODNA KUTIJA S ŠEST UVODA	IP 54, 500V~	montaža na zid, bez stezaljki
4	ART.510I	RAZVODNA KUTIJA S ŠEST UVODA	IP 54, 500V~	montaža na zid, stezaljka 2,5mm ²
5	ART.450	KUTIJA ZA STALNI PRIKLJUČAK	440V~	montaža u zid, stezaljka 2,5mm ²
6	ART.512	KUTIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA		montaža u zid, stezaljke 5x4mm ² +1x6mm ²
7	ART.526	RAZVODNA KUTIJA 100x100mm	500V~	montaža u zid, s poklopcem
8	ART.525	RAZVODNA KUTIJA ϕ 78mm	500V~	montaža u zid, s poklopcem
9	ART.521	MONTAŽNA KUTIJA NIZAJUČA, ϕ 60mm	500V~	montaža u zid
10	ART.523	MONTAŽNA KUTIJA ϕ 60mm	500V~	montaža u zid

