



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 22748

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **UTIKAČ / UTIČNICA ZA KABEL**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **NOPAL LUX d.o.o. - Srbija**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) Art. 214 / Art. 232**
Type:

Podnositelj zahtjeva: **ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.**
Applicant: **204. Vukovarske brigade 39
32000 VUKOVAR**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	250V~ 50Hz
2) Struja:	16A
3) Stupanj zaštite:	IP43
4) Napomena:	Vijčani priključak Materijal izrade: termoplast Art. 214 - utikač; Art. 232 - utičnica za kabel
5) Zemlja proizvodnje:	SRBIJA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18065 / 18.06.2015.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- HRN IEC 60884-1:2007

Valjanost do: **19.06.2017**
Valid until:

Datum: **19.06.2015**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 18065

Podnositelj zahtjeva: ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.
Naziv proizvoda: UTIKAČ / UTIČNICA ZA KABEL
Tip proizvoda: Art. 214 / Art. 232
Proizvođač/robna marka: NOPAL LUX d.o.o. - Srbija
Napon: 250V~ 50Hz
Struja: 16A
Stupanj zaštite: IP43
Napomena: Vijčani priključak
Materijal izrade: termoplast
Art. 214 – utikač; Art. 232 - utičnica za kabel

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve:

- norme: HRN IEC 60884-1:2007

Datum ispitivanja: 18.06.2015.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.