



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 22750

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: SKLOPKA S INDIKATOROM (I UTIČNICOM)
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: NOPAL LUX d.o.o. - Srbija
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: 1) Art. 3240; Art. 3240P
Type: 2) Art. 3241

Podnositelj zahtjeva: ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.
Applicant: 204. Vukovarske brigade 39
32000 VUKOVAR

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	250V~ 50Hz
2) Struja:	16A
3) Zaštitna klasa:	(I)
4) Stupanj zaštite:	IP20
5) Napomena:	Vijčani priključak
6) Zemlja proizvodnje:	SRBIJA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: 18067 / 18.06.2015.
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60669-1:2002+1:2007+A2:2010
- HRN IEC 60884-1:2007

Valjanost do: 19.06.2017
Valid until:

Datum: 19.06.2015
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 18067

Podnositelj zahtjeva: ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.
Naziv proizvoda: SKLOPKA S INDIKATOROM (I UTIČNICOM)
Tip proizvoda: 1) Art. 3240; Art. 3240P
2) Art. 3241
Proizvođač/robna marka: NOPAL LUX d.o.o. - Srbija
Napon: 250V~ 50Hz
Struja: 16A
Zaštitna klasa: (I)
Stupanj zaštite: IP20
Napomena: Vijčani priključak

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/10);

- norme: HRN EN 60669-1:2002+1:2007+A2:2010
HRN IEC 60884-1:2007

Datum ispitivanja: 18.06.2015.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.