



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22752**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **INSTALACIJSKA UTIČNICA**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **NOPAL LUX d.o.o. - Srbija**

Tip-ovi:
Type: **1) Art. 408NI; Art. 402NL; Art. 404NL; Art. 404P
2) Art. 461P
3) Art. 405NL
4) Art. 230 I
5) Art. 239 I**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.
204. Vukovarske brigade 39
32000 VUKOVAR**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	1,2,4,5) 250V~ 50Hz; 3) 440V~ 50Hz
2) Struja:	16A
3) Stupanj zaštite:	1,3,4,5) IP20; 2) IP54
4) Napomena:	Vijčani priključak 1,2,3) podžbukna izvedba; 4) za kabel; 5) za aparat
5) Zemlja proizvodnje:	SRBIJA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18069 / 18.06.2015.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- HRN IEC 60884-1:2007

Valjanost do: **19.06.2017**
Valid until:

Datum: **19.06.2015**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 18069

Podnositelj zahtjeva: ŽIVIĆ-ELEKTRO j.d.o.o.

Naziv proizvoda: INSTALACIJSKA UTIČNICA

Tip proizvoda: 1) Art. 408NI; Art. 402NL; Art. 404NL; Art. 404P
2) Art. 461P
3) Art. 405NL
4) Art. 230 I
5) Art. 239 I

Proizvođač/robna marka: NOPAL LUX d.o.o. - Srbija

Napon: 1,2,4,5) 250V~ 50Hz; 3) 440V~ 50Hz

Struja: 16A

Stupanj zaštite: 1,3,4,5) IP20; 2) IP54

Napomena: Vijčani priključak
1,2,3) podžbukna izvedba; 4) za kabel; 5) za aparat

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve:

- norme: HRN IEC 60884-1:2007

Datum ispitivanja: 18.06.2015.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.