Svjedodžba br.

Certificate no.

E-2–29846

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: *Product:*	INSTALACIJSKE UTIČNICE ZA UGRADNJU U ZID
Proizvođač / Trgovačka marka: *Manufacturer / Brand name:*	NOPAL LUX d.o.o.-Bačka Palanka -Srbija
Tip(ovi): *Type(s):*	Prema popisu u prilogu
Podnositelj zahtjeva: *Applicant:*	NOPAL LUX d.o.o. Branka Bajića 78 , 21400 BAČKA PALANKA, Srbija

Tehnički i drugi podaci:
Specification:

Karakteristike:	Za električne instalacije, detalji u prilogu
Napon:	250V ~;440V ~
Struja:	16 A
Stupanj zaštite:	IP 20

Broj i datum izvješća o ispitivanju: RN/22/0830-8, 24.05.2022
Test report number and date:

N A L A Z

Na osnovu pregleda/~~ispitivanja~~ utvrđuje se da je proizvođač za gore navedeni proizvod ispunio sigurnosne zahtjeve propisane bitnim elementima za električnu opremu namijenjenu za uporabu u određenim naponskim granicama, navedenim u Pravilniku o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 043/2016) Prilog I, primjenjujući pretpostavke o sukladnosti, navedene u harmoniziranim normama.

Pregled je obuhvatio dokumentaciju:

- Tehnička mapa proizvoda /ispitni izvještaj br.06/19 od 07.05.2019.
- Upute za montažu

Proizvodi su u skladu s normama:

HRN IEC 60884-1:2018

Valjanost do: 24.05.2024
Valid until:

Datum: 24.05.2022
Date:

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE s ograničenom odgovornošću - ZAGREB - MP Seal 2/1

Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl. ing. el.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.
This document is valid only for the product identical to tested sample.

Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska • Tel.: +385 1 4806 777 • Fax: +385 1 4806 700 • info@zik.hr • www.zik.hr

ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
HR-10000 Zagreb ; Križna 18

ZAPIS
O PREGLEDU / ~~ISPITIVANJU~~
br. E- 2 – 22-0830 - 8

Podnositelj zahtjeva:	NOPAL LUX d.o.o.
Naziv proizvoda:	INSTALACIJSKE UTIČNICE ZA UGRADNJU U ZID
Tip proizvoda:	Prema popisu u prilogu
Proizvođač/robna marka:	NOPAL LUX d.o.o.-Bačka Palanka -Srbija
Karakteristike	Za električne instalacije ,detalji u prilogu
Napon:	250V ~;440V ~
Struja:	16A
Stupanj zaštite:	IP20

:

N A L A Z

Na osnovu pregleda/~~ispitivanja~~ utvrđuje se da je proizvođač za gore navedeni proizvod ispunio sigurnosne zahtjeve propisane bitnim elementima za električnu opremu namijenjenu za uporabu u određenim naponskim granicama, navedenim u Pravilniku o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 043/2016) Prilog I, primjenjujući pretpostavke o sukladnosti, navedene u harmoniziranim normama.

Pregled je obuhvatio dokumentaciju:
- Tehnička mapa proizvoda /ispitni izvještaj br.06/19 od 07.05.2019.
- Upute za montažu

Proizvodi su u skladu s normama:

HRN IEC 60884-1:2018

Datum Zapisa: 24.05.2022.

MP

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. s ograničenom odgovornošću - ZAGREB - 2/1

Pregled/~~Ispitivanje~~ izvršio:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.
Ovaj Zapis ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska • Tel.: +385 1 4806 777 • Fax: +385 1 4806 700 • info@zik.hr • www.zik.hr

M-02

PRILOG - INSTALACIJSKE UTIČNICE ZA UGRADNJU U ZID

	Art.	Naziv	Tehnički podaci	Serija
1	ART.408NI	UTIČNICA 2P+E S bakelitnom jezgrom	16A,,250V~	MIKRO
2	ART.404N	UTIČNICA 2P+E,dvostruka S bakelitnom jezgrom	16A,,250V~	MIKRO
3	ART.418	UTIČNICA 2P+E S porculanskom jezgrom	16A,,250V~	MIKRO
4	ART.404P	UTIČNICA 2P+E,dvostruka S porculanskom jezgrom	16A,,250V~	MIKRO
5	ART.405NL	UTIČNICA 3f,3P+N+E, S porculanskom jezgrom	16A,440V~	MIKRO
6	ART.421B	UTIČNICA 2P+E S bakelitnom jezgrom	16A,,250V~	NOPSTYLE
7	ART.424B	UTIČNICA 2P+E,dvostruka S bakelitnom jezgrom	16A,,250V~	NOPSTYLE
8	ART.422B	UTIČNICA 2P+E S porculanskom jezgrom	16A,,250V~	NOPSTYLE
9	ART.4241B	UTIČNICA 2P+E,dvostruka S porculanskom jezgrom	16A,,250V~	NOPSTYLE
10	ART.415B	UTIČNICA 3f,3P+N+E, S porculanskom jezgrom	16A,440V~	NOPSTYLE

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE društvo s ograničenom odgovornošću 2/1 - ZAGREB -

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.
Ovaj Zapis ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.